

Adaptador para botella multiuso



6.01601.000

Manual del producto

8.0108.8009ES / 2021-07-23



Metrohm AG
Ionenstrasse
CH-9100 Herisau
Suiza
+41 71 353 85 85
info@metrohm.com
www.metrohm.com

Adaptador para botella multiuso

6.01601.000

Manual del producto

8.0108.8009ES /
2021-07-23

Esta documentación está protegida con derechos de autor. Todos los derechos reservados.

Esta documentación se ha elaborado con la mayor precisión. No obstante puede que haya algún error. Le rogamos nos informe de eventuales errores a la dirección arriba indicada.

Exención de responsabilidad

La garantía no incluye deficiencias que surjan por circunstancias que no sean responsabilidad de Metrohm, tales como un almacenamiento inadecuado, uso inapropiado, etc. Las modificaciones no autorizadas en el producto (por ejemplo, conversiones o accesorios) excluyen cualquier responsabilidad del fabricante por los daños resultantes y sus consecuencias. Deben seguirse estrictamente las instrucciones y notas de la documentación del producto de Metrohm. En caso contrario, queda excluida la responsabilidad de Metrohm.

Índice

1	Información general	1
1.1	Adaptador para botella multiuso – Descripción del producto	1
1.2	Adaptador para botella multiuso – Versiones de producto	1
1.3	Convenciones gráficas	1
1.4	Información adicional	2
1.5	Accesorios	2
2	Seguridad	3
2.1	Uso adecuado	3
2.2	Responsabilidad del operador	3
2.3	Requisitos exigidos al personal operario	4
2.4	Indicaciones de seguridad	4
2.4.1	Peligros a causa de tensión eléctrica	4
2.4.2	Peligros derivados de sustancias biológicas y químicas	5
2.4.3	Peligros derivados de sustancias altamente inflamables	5
2.4.4	Peligros a causa del derrame de líquidos	5
2.4.5	Peligros durante el transporte del producto	6
2.5	Diseño de las indicaciones de advertencia	6
2.6	Significado de los símbolos de advertencia	7
3	Descripción de funciones	9
3.1	Adaptador para botella multiuso – Visión conjunta	9
3.2	Adaptador para botella multiuso – Función	10
4	Entrega y embalaje	11
4.1	Entrega	11
4.2	Embalaje	11
5	Instalación	12
5.1	Montar el adaptador para botella multiuso	12
5.2	Colocar el adaptador para botella multiuso	13
5.3	Cortar el tubo de aspiración	15
6	Manejo y operación	16
6.1	Manejo	16

1 Información general

1.1 Adaptador para botella multiuso – Descripción del producto

El adaptador para botella multiuso es un adaptador para botella para botellas de laboratorio con una rosca GL 45. Este dispone de una etiqueta RFID describible.

1.2 Adaptador para botella multiuso – Versiones de producto

El producto se suministra en las siguientes versiones:

Tabla 1 Versiones del producto

Número de artículo	Designación
6.01601.000	Adaptador para botella multiuso

1.3 Convenciones gráficas

En la documentación se utilizan los siguientes formatos:

(5- 12)	Referencia cruzada a la leyenda de una figura El primer número se refiere al número de la figura. El segundo número se refiere al elemento del producto en la figura.
1	Paso de instrucción Los números indican el orden de los pasos de instrucción.
Método	Nombres de parámetros, elementos de menú, pestañas y ventanas de diálogo
Archivo ► Nuevo	Ruta del menú
[Siguiente]	Botón o tecla

1.4 Información adicional

La Metrohm Knowledge Base <https://guide.metrohm.com> proporciona la última versión de este documento. Dependiendo del producto, se pueden encontrar más instrucciones, hojas informativas, notas de publicación, etc. La búsqueda de texto completo y los filtros permiten acceder directamente a la información deseada o al documento PDF correspondiente.

1.5 Accesorios

En la página web de Metrohm se puede consultar la información actual sobre el suministro básico y accesorios opcionales. Descargue esta información del modo siguiente:

Descarga de la lista de accesorios

- 1 Acceder al sitio web <https://www.metrohm.com>.
- 2 Introducir el número de artículo del producto (p. ej. **2.1001.0010**) en el campo de búsqueda.
Aparece el resultado de la búsqueda.
- 3 Haga clic en el producto.
Se mostrará la información detallada del producto en distintas pestañas.
- 4 En la pestaña **Accesorios**, haga clic en el enlace para la descarga del PDF.
Se cargará el archivo PDF con los datos de accesorios.



AVISO

Metrohm recomienda descargar la lista de accesorios en Internet, imprimirla y guardarla como referencia.

2 Seguridad

2.1 Uso adecuado

Los productos Metrohm se utilizan para el análisis y el manejo de productos químicos.

Por ello, el uso requiere que el usuario tenga conocimientos básicos y experiencia en la manipulación de productos químicos. Además, se requieren conocimientos sobre la aplicación de las medidas de prevención de incendios prescritas en los laboratorios.

La observación de esta documentación técnica y el cumplimiento de las especificaciones de mantenimiento constituyen una parte importante del uso adecuado.

Cualquier empleo más allá del uso adecuado u otro tipo de uso se considerará un uso incorrecto.

Los datos sobre valores de servicio y valores límite de productos individuales, en caso de que sean relevantes, se incluyen en el apartado "Características técnicas".

El exceso y/o el incumplimiento de los valores límite indicados durante el funcionamiento pone en peligro a las personas y los componentes. El fabricante no asumirá ninguna garantía por los daños debidos al incumplimiento de estos valores límite.

La declaración de conformidad de la UE pierde su validez en caso de realizarse modificaciones en los productos o los componentes.

2.2 Responsabilidad del operador

El operador debe garantizar el cumplimiento de las normas básicas de seguridad laboral y prevención de accidentes en los laboratorios químicos. El operador tiene las siguientes responsabilidades:

- Formar al personal en el manejo seguro del producto.
- Formar al personal en el uso del producto de acuerdo con la documentación del usuario (por ejemplo, instalación, funcionamiento, limpieza, eliminación de fallos).
- Formar al personal en las normas básicas de seguridad laboral y prevención de accidentes.
- Proporcionar equipo de protección personal (por ejemplo, gafas de seguridad, guantes).
- Proporcionar herramientas y equipos adecuados para realizar el trabajo de forma segura.

El producto solo puede utilizarse cuando está en perfecto estado. Las siguientes medidas son necesarias para garantizar el funcionamiento seguro del producto:

- Comprobar el estado del producto antes de utilizarlo.
- Solucionar inmediatamente los defectos y las averías.
- Mantener y limpiar el producto regularmente.

2.3 Requisitos exigidos al personal operativo

Únicamente el personal cualificado puede manejar el producto. El personal cualificado son las personas que cumplen los siguientes requisitos:

- Conocer y cumplir la normativa básica sobre seguridad laboral y prevención de accidentes en los laboratorios químicos.
- Disponer de conocimientos sobre la manipulación de productos químicos peligrosos. El personal es capaz de reconocer y evitar posibles peligros.
- Disponer de conocimientos sobre la aplicación de medidas de protección contra incendios para laboratorios.
- Utilizar y entender correctamente la información relevante para la seguridad. El personal puede manejar el producto con seguridad.
- Leer y comprender la documentación del usuario. El personal maneja el producto según las instrucciones de la documentación del usuario.

2.4 Indicaciones de seguridad

2.4.1 Peligros a causa de tensión eléctrica

El contacto con la tensión eléctrica puede causar lesiones graves o la muerte. Para evitar los peligros derivados de la tensión eléctrica, tenga en cuenta lo siguiente:

- Utilice el producto solo cuando esté en perfectas condiciones. La carcasa también debe estar intacta.
- Utilice el producto solo con las fundas colocadas. Si las cubiertas están dañadas o faltan, desconecte el producto del suministro eléctrico y póngase en contacto con el representante de servicio regional de Metrohm.
- Componentes conductivos (por ejemplo, fuente de alimentación, cable de alimentación, tomas de conexión) contra la humedad.
- Encargue siempre los trabajos de mantenimiento y las reparaciones de los componentes eléctricos a un representante de servicio regional de Metrohm.

- Desconecte el producto del suministro eléctrico inmediatamente si se produce al menos uno de los siguientes casos:
 - La carcasa está dañada o abierta.
 - Los componentes conductivos están dañados.
 - Ha penetrado la humedad.

2.4.2 Peligros derivados de sustancias biológicas y químicas

El contacto con sustancias biológicas peligrosas puede provocar intoxicaciones por toxinas o infecciones por microorganismos. El contacto con sustancias químicas agresivas puede provocar intoxicaciones o quemaduras químicas. Para evitar los riesgos derivados de sustancias biológicas o químicas peligrosas, considere lo siguiente:

- Etiquete el producto de acuerdo con la normativa si se utiliza para sustancias con potencial de riesgo químico que generalmente están sujetas a la normativa de sustancias peligrosas.
- Use equipo de protección individual (por ejemplo, gafas de protección, guantes).
- Utilice el extractor al trabajar con sustancias peligrosas de vaporización.
- Elimine las sustancias peligrosas de acuerdo con la normativa.
- Limpie y desinfecte las superficies contaminadas.
- Utilice solo productos de limpieza que no activen ninguna reacción secundaria indeseada con los materiales que deben limpiarse.
- Elimine los materiales con contaminación química conforme a la normativa (p. ej., el material de limpieza).
- En caso de devolución a Metrohm AG o a un representante regional de Metrohm, proceda del modo siguiente:
 - Descontamine el producto o sus componentes.
 - Elimine el etiquetado de las sustancias peligrosas.
 - Redacte una declaración de descontaminación y adjúntela al producto.

2.4.3 Peligros derivados de sustancias altamente inflamables

El uso de sustancias o gases altamente inflamables puede provocar incendios o explosiones. Para evitar los peligros de las sustancias altamente inflamables, considere lo siguiente:

- Evite las fuentes de ignición.
- Utilice una protección de tierra.
- Utilice un extractor.

2.4.4 Peligros a causa del derrame de líquidos

El escape de líquidos puede causar lesiones y dañar el producto. Para evitar los peligros de las fugas de líquidos, considere lo siguiente:

- Compruebe regularmente que el producto y los accesorios no tengan fugas ni conexiones sueltas.



- Sustituya inmediatamente los componentes y elementos de unión no estancos.
- Apriete los elementos de unión sueltos.
- No afloje las conexiones de tubo bajo presión.
- No libere los tubos bajo presión.
- Extraiga los extremos de tubo con cuidado de los recipientes.
- Deje que los líquidos de los tubos se viertan con cuidado en los recipientes adecuados.
- Introduzca las puntas de bureta completamente en los recipientes.
- Recoja los líquidos derramados y elimínelos de acuerdo con la normativa.
- Si se sospecha que ha entrado líquido en el aparato, desconéctelo del suministro eléctrico. A continuación, haga que el aparato sea revisado por un representante de servicio regional de Metrohm.

2.4.5 Peligros durante el transporte del producto

Al transportar el producto pueden derramarse sustancias químicas o biológicas. Algunas partes del producto pueden caerse y dañarse. Existe riesgo de lesiones por sustancias químicas o biológicas y por la rotura de piezas de vidrio. Para garantizar un transporte seguro, considere lo siguiente:

- Retire las piezas sueltas (p. ej., gradillas de muestras, recipientes de muestras, botellas) antes del transporte.
- Elimine los líquidos.
- Eleve y transporte el producto sujetándolo con las dos manos en la placa base.
- Eleve y transporte los productos pesados solo según las instrucciones.

2.5 Diseño de las indicaciones de advertencia

Hay 4 niveles de protección para las indicaciones de advertencia. Las siguientes palabras de señalización se utilizan para clasificar los niveles de protección en las indicaciones de advertencia:

- **Peligro** indica una situación peligrosa que muy probablemente provocará lesiones graves o la muerte si no se evita.
- **Advertencia** indica una situación peligrosa que puede provocar lesiones graves o la muerte si no se evita.
- **Precaución** indica una situación peligrosa que puede provocar lesiones leves o moderadas si no se evita.
- **Aviso** indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar daños materiales.

Las indicaciones de advertencia difieren en su presentación (color y símbolo de advertencia) en función del nivel de protección:



PELIGRO

Naturaleza y origen del peligro

Consecuencias de la inobservancia de la indicación: es muy probable que se produzca una lesión irreversible, con posible resultado de muerte.

- Medidas para evitar el peligro



ADVERTENCIA

Naturaleza u origen del peligro

Consecuencias de la inobservancia de la indicación: es posible que se produzca una lesión grave, con posible resultado de muerte.

- Medidas para evitar el peligro



ATENCIÓN

Naturaleza u origen del peligro




Consecuencias de la inobservancia de la indicación: es posible que se produzcan lesiones de leves a moderadas.









- Medidas para evitar el peligro

2.6 Significado de los símbolos de advertencia

Esta documentación utiliza los siguientes símbolos de advertencia:

Tabla 2 Símbolos de advertencia según la norma ISO 7010

Símbolos de advertencia	Significado
	Símbolos de advertencia generales
	Advertencia de tensión eléctrica
	Advertencia de lesiones en las manos

Símbolos de advertencia	Significado
	Advertencia de objeto puntiagudo
	Advertencia de superficie caliente
	Advertencia de riesgo biológico
	Advertencia de sustancias tóxicas
	Advertencia de sustancias inflamables
	Advertencia de sustancias corrosivas
	Advertencia de radiación óptica
	Advertencia de radiación láser

Dependiendo del uso previsto del producto, deben colocarse los adhesivos de símbolo de advertencia adecuados en el producto.

3 Descripción de funciones

3.1 Adaptador para botella multiuso – Visión conjunta




Figura 1 Adaptador para botella multiuso, completo (6.01601.000)

1 Tapa de apertura y cierre	2 Tubo de aspiración Tubo de aspiración (6.1819.020)
3 Etiqueta RFID Chip RFID para la transmisión de datos sin contacto.	4 Anillo para juntas de PTFE Anillo para juntas de PTFE (6.02701.010)
5 Inserto del cartucho de absorción (2 unidades)	6 Carcasa del cartucho de absorción
7 Tapa del cartucho de absorción	5 ... 7 cartucho de absorción, completo Cartucho de absorción, completo (6.02701.000)

3.2 Adaptador para botella multiuso – Función

El adaptador para botella multiuso es un adaptador para botellas de laboratorio con una rosca GL 45. Para botellas de laboratorio con otra rosca se suministran los adaptadores de rosca adecuados (6.1616.0X0).

El adaptador para botella dispone de una etiqueta RFID. En la etiqueta RFID se puede guardar información sobre el contenido de la botella. Gracias a ello se simplifica la identificación de la solución en una botella.

El adaptador para botella también puede reutilizarse varias veces para distintas soluciones. La información en la etiqueta RFID puede modificarse. Para describir y leer la información en la etiqueta RFID se utiliza el adaptador OMNIS Liquid Adapter, que establece la conexión a OMNIS Software.

Otras de las características del adaptador para botella son:


- Se pueden introducir o sustituir distintos materiales absorbentes o materiales de adsorción (sorbentes).
- Con la tapa de apertura y cierre pueden cerrarse las botellas que no se estén utilizando.

5 Instalación

5.1 Montar el adaptador para botella multiuso

Accesorios necesarios:

Anillo para juntas de PTFE (6.02701.010)



1 Insertar el anillo para juntas de PTFE

Inserte el anillo para juntas de PTFE desde abajo en el adaptador para botella.

El anillo para juntas de PTFE se presiona en la posición correcta en la botella al enroscar el adaptador para botella.


2 Retirar el cartucho de absorción

Liberación del cartucho de absorción (véase capítulo 7.2, página 18)

3 Llenar el cartucho de absorción

Sustituir el material absorbente (véase capítulo 7.3, página 19)

4 Insertar el cartucho de absorción



Insertar el cartucho de absorción en el adaptador para botella.

5.2 Colocar el adaptador para botella multiuso



ATENCIÓN

Falta de estanqueidad

Un manejo incorrecto puede provocar una falta de estanqueidad del adaptador para botella multiuso.

- Antes de colocar el adaptador para botella, retire el anillo antivertido de la botella.

Requisito:


- El anillo antivertido está retirado de la botella.
- La longitud del tubo de aspiración se adapta a la botella utilizada. *Cortar el tubo de aspiración (véase capítulo 5.3, página 15)*
- Se ha insertado el anillo para juntas de PTFE.

Accesorios necesarios:

Tubo de aspiración, p. ej. para botella de 1 L (6.1819.020) o más largo para cortar (6.1829.020)

- 1 Abra la tapa de apertura y cierre del adaptador para botella.

2



Introduzca el tubo de aspiración arriba en el adaptador para botella.

3

Baje el tubo de aspiración desde abajo hasta el tope en el adaptador para botella. Al hacerlo, procure que la trompeta de tubo del tubo de aspiración no resulte dañada.

4



Enrosque el adaptador para botella en la botella y apriételo con la mano. Preste atención a que el extremo del tubo de aspiración solo se apoye ligeramente en el fondo de la botella y no se doble.

5.3 Cortar el tubo de aspiración


El tubo de aspiración (6.1819.020) para el adaptador para botella tiene una longitud de 250 mm. Este se adapta a una botella de laboratorio con 1 litro de contenido.

Accesorios necesarios:

cuchillo afilado

- 1 En caso de que el adaptador para botella tenga que utilizarse en una botella con un volumen inferior a 1 L, acorte el tubo de aspiración a la longitud adecuada.
- 2 En caso de que el adaptador para botella tenga que utilizarse en una botella más grande, acorte un tubo de aspiración más largo (6.1829.020) a la longitud adecuada.
- 3 Después de acortar el tubo de aspiración, ajuste la nueva longitud del tubo en OMNIS Software, en **Propiedades ► Datos específicos**, véase [Metrohm Knowledge Base](#).

- Adaptador UNF 10/32 exterior/M6 interior (6.2744.200)
- Llave de boca para boquilla (6.2739.000)



- Sujete con una mano el adaptador para botella multiuso.
- Inserte de forma fija el acoplamiento Luer/UNF (2) con la punta cónica en el orificio **GAS IN(1)** del adaptador para botella multiuso.
- Inserte el adaptador (3) en el acoplamiento Luer/UNF (2) y atorníllelo con la llave de boca.
- Atornille el tubo con la rosca (4) en el adaptador (3) con la llave de boca.



AVISO


Solo después de haber atornillado el adaptador para botella multiuso en la botella de muestra, puede encenderse el suministro de gas.

En el conector GAS IN no deben superarse los 20 mbar de sobrepresión.

Liberación del suministro de gas protector

Requisitos previos:

El suministro de gas está desconectado. El tubo de suministro de gas con sus accesorios está conectado en el conector **GAS IN**.



- Sujete con una mano el adaptador para botella multiuso.
- Gire ligeramente y extraiga el acoplamiento Luer(2) del orificio **GAS IN(1)**. Necesitará ejercer un poco de fuerza.
- Desatornille el tubo con la rosca (4) del adaptador Luer (3) con la llave de boca.
- Desatornille el adaptador Luer (3) del acoplamiento Luer (2) con la llave de boca.

7 Mantenimiento

7.1 Mantenimiento


Para evitar fallos de funcionamiento y garantizar una larga vida útil, realice el mantenimiento del producto con regularidad.

- Metrohm recomienda que el personal especializado de Metrohm AG dé mantenimiento a los productos como parte de un servicio anual. Si se utilizan frecuentemente productos químicos corrosivos y cáusticos, es necesario reducir los intervalos de mantenimiento.
- Realice únicamente los trabajos de mantenimiento descritos en estas instrucciones. Para otros trabajos de mantenimiento y reparaciones, póngase en contacto con el representante de servicio regional de Metrohm. Este representante se encuentra en todo momento a su disposición para asesorarle profesionalmente sobre el mantenimiento de todos los productos Metrohm.
- Utilice únicamente piezas de recambio que cumplan los requisitos técnicos del fabricante. Las piezas de recambio originales siempre cumplen estos requisitos.

7.2 Liberación del cartucho de absorción


Para liberar el cartucho de absorción se ofrecen dos versiones, en función de si el adaptador para botella multiuso está montado en una botella o si el adaptador para botella multiuso se halla solo.

El adaptador para botella multiuso está montado en la botella



1. Mirando hacia la etiqueta RFID, sujete arriba la botella a izquierda y derecha con las palmas de la mano.
2. Presione simultáneamente con los dos pulgares a izquierda y derecha contra las curvaturas del cartucho de absorción hasta que se suelte.
3. Extraiga completamente el cartucho de absorción suelto con una mano.

El adaptador para botella multiuso se halla solo




1. Mirando hacia la etiqueta RFID agarre por abajo con los dos dedos índices el adaptador para botella multiuso y sujételo bien.
2. Presione simultáneamente con los dos pulgares a izquierda y derecha contra las curvaturas del cartucho de absorción hasta que se suelte.
3. Extraiga completamente el cartucho de absorción suelto con una mano.

7.3 Sustituir el material absorbente

Requisitos previos:


El cartucho de absorción se ha retirado del adaptador para botella multiuso. *Liberación del cartucho de absorción (véase capítulo 7.2, página 18)*

1 Retirar la tapa del cartucho de absorción



- Con el pulgar y el dedo índice de una mano presione hacia arriba con cuidado la pestaña de la tapa hasta que esta se suelte.
- Retire completamente la tapa de la carcasa del cartucho de absorción.
- Vacíe el cartucho de absorción si está lleno.

2 Introducir el material absorbente




Llene el cartucho de absorción con un sorbente (material absorbente o material de adsorción) necesario para el reactivo:

- Tamiz molecular para soluciones sensibles a la humedad (p. ej. soluciones KF).
- Cal sodada para sosa cáustica (adsorción CO₂).

Llene el sorbente hasta como mínimo la marca **FILL LEVEL**.

Si el cartucho de absorción se ha llenado hasta la marca **FILL LEVEL**, incluye entre 27 y 28 cm³ de sorbente.

3 Cerrar la tapa del cartucho de absorción





AVISO

Asegúrese de que la superficie de junta entre la carcasa y la tapa esté limpia, seca y que no presente restos de material de llenado.

- Coloque en el centro la tapa sobre la carcasa del cartucho de absorción (véanse las flechas azules).
- Presione con los dos pulgares por atrás el centro de la tapa y, a continuación, presione hacia delante ambos pulgares simultáneamente a lo largo de la tapa hasta que esta se haya encajado (véanse las flechas azules).
- La pestaña de la tapa debe encajar en la parte delantera de la ranura de carcasa (véase la flecha naranja).

Sugerencia:

Anote por fuera en la carcasa del cartucho de absorción (campo cuadrado) la fecha de llenado al sustituir el sorbente. La fecha se puede escribir en la etiqueta RFID mediante OMNIS Software.

7.4 Kit de reparación para la tapa de apertura y cierre (con anillo para juntas)



AVISO

La tapa de apertura y cierre con el anillo para juntas se sustituye por una nueva tapa de apertura y cierre sin anillo para juntas. La nueva tapa de apertura y cierre cuenta con un casquillo de acoplamiento adecuado.

La nueva tapa de apertura y cierre se debe utilizar con el casquillo de acoplamiento correspondiente para alcanzar suficiente estanqueidad. Las dos piezas se suministran en el kit de reparación (6.05700.260).

7.5 Retirar y montar la tapa de apertura y cierre

Si la tapa de apertura y cierre molesta durante el funcionamiento puede retirarse con un fuerte movimiento manual.


Retirar la tapa de apertura y cierre

- 1** Abrir la tapa de apertura y cierre.



AVISO

Para retirar la tapa de apertura y cierre es necesario ejercer un poco de fuerza. La tapa de apertura y cierre se ha diseñado de modo que no pueda romperse al retirarla.



- Presione con el pulgar desde el exterior la bisagra de la tapa de apertura y cierre.
- Retire la tapa de apertura y cierre con un fuerte movimiento giratorio separándola del anclaje.

- 3** Guarde la tapa de apertura y cierre y vuelva a montarla en caso necesario.

Montar la tapa de apertura y cierre

1



- Encaje el primer botón de la tapa de apertura y cierre en la cavidad correspondiente del adaptador para botella.
- En la otra parte de la tapa de apertura y cierre ejerza presión controlada desde el interior del adaptador para botella hasta que el segundo botón salte entrando en la cavidad correspondiente.

7.6 Limpiar el adaptador para botella multiuso



ADVERTENCIA

Chemische Gefahrstoffe

Der Kontakt mit aggressiven chemischen Stoffen kann Vergiftungen oder Verätzungen verursachen.

- Persönliche Schutzausrüstung (z. B. Schutzbrille, Handschuhe) tragen.
- Absaugeinrichtung bei Arbeiten mit verdampfenden Gefahrstoffen verwenden.
- Verunreinigte Oberflächen reinigen.
- Nur Reinigungsmittel verwenden, die mit den zu reinigenden Materialien keine unerwünschten Nebenreaktionen auslösen.
- Chemisch verunreinigte Materialien (z. B. Reinigungsmaterial) vorschriftsmässig entsorgen.

7.6.1 Desmontar el adaptador para botella multiuso



ATENCIÓN

Peligro de sufrir lesiones a causa de la pulverización o el vertido de sustancias peligrosas

Lesiones y/o daños a causa del contacto con sustancias peligrosas.


Si suelta las conexiones de tubo o la tapa, pueden verterse o pulverizarse sustancias peligrosas.

- No suelte las conexiones de tubo bajo presión.
- No libere los tubos bajo presión.
- Extraiga los extremos de tubo con cuidado de los recipientes.
- Deje que los líquidos de los tubos se viertan con cuidado en los recipientes correspondientes.
- Las puntas de bureta deben sobresalir en un recipiente.
- Use el equipo de protección.

Requisito:

El adaptador OMNIS Liquid Adapter está desacoplado.

1



Desatornille y retire el adaptador para botella.

En caso necesario, extraiga con cuidado el tubo de aspiración de la botella. *Desmontar el adaptador para botella multiuso* (véase capítulo 7.6.2, página 25)

7.6.2 Desmontar el adaptador para botella multiuso



AVISO


Para garantizar la estanqueidad del adaptador para botella, tras la limpieza todas las piezas internas deben volver a insertarse en el mismo adaptador para botella.

1 Retirar el tubo de aspiración



- Extraiga el tubo de aspiración del adaptador para botella.
- Compruebe si la trompeta de tubo del tubo de aspiración presenta daños. Si la trompeta de tubo está dañada, sustituya el tubo de aspiración.

2 Retirar el anillo para juntas de PTFE




AVISO

Sustituya el anillo para juntas de PTFE si ese anillo se ha retirado más de 20 veces.


Extraiga hacia abajo el anillo para juntas de PTFE para sacarlo del adaptador para botella.

3 Retirar el cartucho de absorción



Liberación del cartucho de absorción (véase capítulo 7.2, página 18)

4 Retirar la tapa de apertura y cierre



Retirar y montar la tapa de apertura y cierre (véase capítulo 7.5, página 22)

5 Retirar el casquillo de acoplamiento




ATENCIÓN

Falta de estanqueidad

La retirada del conducto de aire provoca la falta de estanqueidad del adaptador para botella.

- Deje siempre el conducto de aire (véase la coloración amarilla) en el adaptador para botella.



Presione hacia fuera desde abajo el casquillo de acoplamiento y sujételo arriba.

- 6** Guarde el casquillo de acoplamiento retirado con el adaptador para botella correspondiente, de modo que el adaptador para botella siempre se utilice únicamente junto con este casquillo de acoplamiento.

7.6.3 Limpiar el adaptador para botella multiuso



ATENCIÓN

Falta de estanqueidad

Un manejo inadecuado puede provocar una falta de estanqueidad en el adaptador para botella multiuso y sus componentes.

- El adaptador para botella multiuso y sus componentes solo deben limpiarse manualmente con agua desionizada.
La limpieza en lavavajillas puede provocar una falta de estanqueidad en el adaptador para botella multiuso y sus componentes.

Limpiar el adaptador para botella multiuso


Requisito:

- El adaptador para botella multiuso se ha retirado de la botella. *Desmontar el adaptador para botella multiuso (véase capítulo 7.6.1, página 24)*

- El adaptador para botella multiuso está desmontado, es decir, el cartucho de absorción y el casquillo de acoplamiento están separados. *Desmontar el adaptador para botella multiuso (véase capítulo 7.6.2, página 25)*

- 1** Lave bien el adaptador para botella multiuso con agua desionizada.
- 2** Deje secar el adaptador para botella multiuso a temperatura ambiente unas 24 horas.

Limpiar la tapa de apertura y cierre




Requisito:

El adaptador para botella multiuso se ha retirado de la botella. *Desmontar el adaptador para botella multiuso (véase capítulo 7.6.1, página 24)*

- 1** Lave bien la tapa de apertura y cierre con agua desionizada. En el caso de suciedad muy incrustada utilice etanol.
- 2** Deje secar la tapa de apertura y cierre a temperatura ambiente unas 24 horas.

Limpiar y revisar el cartucho de absorción


**Requisito:**

- El adaptador para botella multiuso se ha retirado de la botella. *Desmontar el adaptador para botella multiuso (véase capítulo 7.6.1, página 24)*
- El cartucho de absorción se ha retirado del adaptador para botella multiuso. *Liberación del cartucho de absorción (véase capítulo 7.2, página 18)*

- 1 Retire la tapa del cartucho de absorción (1).
- 2 Vacíe el sorbente de la carcasa del cartucho de absorción (2).
- 3 Compruebe si hay daños en los insertos del cartucho de absorción (3), pero no los retire.
- 4 Lave el cartucho de absorción con agua desionizada.
- 5 Limpie las superficies de los insertos del cartucho de absorción con agua desionizada o etanol.
- 6 Deje secar el cartucho de absorción a temperatura ambiente unas 24 horas.

Las superficies de los insertos del cartucho de absorción deben estar limpias, sin polvo y secas.

Limpiar y revisar el casquillo de acoplamiento



Requisito:

- El adaptador para botella multiuso se ha retirado de la botella. *Desmontar el adaptador para botella multiuso (véase capítulo 7.6.1, página 24)*
- El casquillo de acoplamiento se ha extraído del adaptador para botella multiuso. *Desmontar el adaptador para botella multiuso (véase capítulo 7.6.2, página 25)*



AVISO

Es imprescindible guardar el casquillo de acoplamiento retirado con el adaptador para botella multiuso correspondiente, de modo que el adaptador para botella multiuso siempre se utilice junto con el mismo casquillo de acoplamiento.

- 1** Lave bien el casquillo de acoplamiento con agua desionizada.
- 2** Compruebe si el labio de estanqueidad (véase la flecha naranja) presenta daños. Si el labio de estanqueidad está dañado, sustituya todo el adaptador para botella multiuso.
- 3** Deje secar el casquillo de acoplamiento a temperatura ambiente unas 24 horas.

véase también

Monte el adaptador para botella multiuso (capítulo 7.6.4, página 32)




7.6.4 Monte el adaptador para botella multiuso

Requisito:

- El casquillo de acoplamiento está limpio.
- El labio de estanqueidad del casquillo de acoplamiento no presenta daños.

1 Insertar el casquillo de acoplamiento




- Inserte el casquillo de acoplamiento desde arriba en el adaptador para botella.
- Encaje las elevaciones en las cavidades del adaptador para botella.
- Inserte presionando el casquillo de acoplamiento hasta el tope en el adaptador para botella.

2 Montar la tapa de apertura y cierre


Retirar y montar la tapa de apertura y cierre (véase capítulo 7.5, página 22)

3 Insertar el cartucho de absorción



Insertar el cartucho de absorción en el adaptador para botella.

4 Insertar el anillo para juntas de PTFE




Inserte el anillo para juntas de PTFE desde abajo en el adaptador para botella multiuso.

El anillo para juntas de PTFE se presiona en la posición correcta en la botella al enroscar el adaptador para botella.

5 Insertar el tubo de aspiración

9 Eliminación



Elimine los productos químicos y el producto adecuadamente para reducir los impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud. Las autoridades locales, los servicios de eliminación de residuos o los distribuidores proporcionan información más detallada sobre la eliminación. Para la correcta eliminación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la Unión Europea, respete la Directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

